

Egenkontroll av brannsikkerheten i boligen

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlig egenkontroll kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er et enkelt skjema for egenkontroll:

Dette må du sjekke i boligen	OK	Ikke OK	Ikke aktuelt
1. Varsling			
Det skal være minst én fungerende røykvarsler i hver etasje (påbudt) eller brannalarmanlegg			
Røykvarsleren skal være montert på høyeste punkt midt i taket, minimum 50 cm fra veggen			
Bytt batteri i røykvarsleren minst en gang i året			
Test røykvarsleren med røyk og ved å bruke testknappen			
Kjenner du nødnummeret til brannvesenet?			
2. Slokkeutstyr			
Har du husbrannslange og/eller brannslukkeapparat (påbudt)			
Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslukkeapparatet peker på det grønne feltet			
Har du husbrannslange, sjekk at den er tilkoblet og fungerer			
3. Elektrisk			
Skjøteledninger, støpsel og kontakter skal være uten synlige skader eller svimerker			
Ingen løse lamper på barnerom			
4. Ildsteder og skorstein			
Ingen synlige skader eller feil på ildsteder, skorstein og brannmur			
5. Rømningsforhold			
Har boenheten tilfredsstillende rømningsmuligheter (i alle etasjer)			
Har du gjennomført brannøvelse i boligen?			
6. Komfyrvakt			
Har du montert komfyrvakt?			